

Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
1	КЛ	ПС-15 л.66 КЛ-6 кВ ТП-497-КТП-33029	21.05. 2021.10.01.	23,23. 2021.10.01.	г. Севастополь , Стрелецкая бухта	Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановлено.	ул. Александра Матросова ул. Шелкунова Бытовые потребители (ГУПС "УК "Стрелецкая бухта")
2	КЛ	ТП-916 откл В.В. в сторону ТП-964	08,30 2021.10.05	12,55 2021.10.05	г. Севастополь ул. Шабалина	Повреждения в сетях ФГУП 102ПЭС Минобороны не выявлено.	Монастырское шоссе х. Отрадный ТСН СНТ "Чайка" ТСН "Берёзка" Ул. Шабалина СТСН "Черноморец" СНТСН "Южный" ТСН "Садовод" ТСН СНТ "СОЛНЕЧНЫЙ" ООО "ЮГИНЕРТТРАНССЕ РВИС" Ул. Лесхозная ТСН СНТ "Зеленстрой" ТСН СТ "ОТРАДНЫЙ"
3	КЛ	РП-305 КЛ 6 кВ РП-47-ТП-1301	03,28 2021.10.21	07,25 2021.10.22	г. Севастополь мыс Фиолент	Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановлено.	ул. Феолентовское шоссе ТСН "СНТ "Первомайское-1" ИП Назимок И.А. ТСН "Первомайское" СТ "Старт" ООО "Ямалспецстрой" СТ "Теремок"

Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
4	КЛ	КЛ-6 кВ ПС-5 л.54 – ТП-575	08,24 2021.10.21	07,25 2021.10.22	г. Севастополь мыс Фиолент	Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановлено.	ТСН "Планер" ТСН СНТ "Югрыбхолодфлот" СНТ "Сосновый бор" ТСН СНТ"Электрон" ТСН СНТ "Бентос" ТСН СНТ"ХЕРСОНЕС" СНТ "Дионис" ТСН СТ "Кристалл" ТСН "СНТ "Утес" ТСН СНТ "Ветеран" ТСН СТ "Ромашка" "Связист-2"
5	ПС	ПС-7,л5	10,41 2021.10.21	14,25 2021.10.21	г. Севастополь мыс Фиолент	Повреждения оборудования на ПС7 ООО Севастопольэнерго	Монастырское шоссе СТ "Шхуна" СТ "Луч" СТ Электрон ТСН "СТ" Чайка-Убо" ТСН "СТ 'Фортуна' ТСН 'Афганец' ООО"МАЯК" ТСН СТ 'Атлантика-3' ТСН"СНТ" Конус' ТСН СНТ "Рассвет" ТСН "СТ" Фотон" СТ"Статистик" ТСН СНТ "Мечта" ООО НЛП Волоград СНТ "Муссон" ОК "Портал" СТ "Маяк-2" ТСН "Новый Фиолент" ТСН "СТ Фиолент" ДНТ "СТ "Муссон" ТСН "СТ "КАРАВАЙ" СНТ СН "Планер-2" ТСН СН"КАТЮША" ПК "СТ "Бриз" ПК "Авто" ТСН "Луч"

Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
6	КЛ	ПС-8 л10 ТП-247	12,30 2021.10.23	23,18 2021.10.21	г. Севастополь Мекензиевы горы	Авария в сетях ООО Севастопольэнерго	СТ «Чайка» СТ «Коррида»
7	КЛ	ПС-7,л13	19,00 2021.10.27	19,40 2021.10.27	г. Севастополь мыс Фиолент	Повреждения в сетях ФГУП 102ПЭС Минобороны не выявлено.	ТСН СТ "Коммутатор"
8	КЛ	ПС-5 л.54 КЛ-6 кВ ТП –467- ТП-519	14,56 2021.11.01	17,00 2021.11.01	г. Севастополь мыс Фиолент	Механическое повреждение кабельной линии в ходе поведения несогласованных работ сторонней организацией.	СНТ Голубой залив ТСН "Планер" ТСН СНТ "Югрьболодфлот" СНТ "Сосновый бор" ТСН СНТ"Электрон" ТСН СНТ "Бентос" ТСН СНТ"ХЕРСОНЕС" СНТ "Дионис" ТСН СТ "Кристалл" ТСН "СНТ "Утес" ТСН СНТ "Ветеран" ТСН СТ "Ромашка" "Связист-2"
9	КЛ	ПС-5 л.54 КЛ-6 кВ ТП –467- ТП-519	19,00 2021.11.01	00,45 2021.11.02	г. Севастополь мыс Фиолент	Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановлено.	СНТ Голубой залив ТСН "Планер" ТСН СНТ "Югрьболодфлот" СНТ "Сосновый бор" ТСН СНТ"Электрон" ТСН СНТ "Бентос" ТСН СНТ"ХЕРСОНЕС" СНТ "Дионис" ТСН СТ "Кристалл" ТСН "СНТ "Утес" ТСН СНТ "Ветеран" ТСН СТ "Ромашка" "Связист-2"

**Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)**

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
10	КЛ	ПС-5 л.54 КЛ-6 кВ ТП-466- ТП-467	20,05 2021.11.08	23,15 2021.11.08	г. Севастополь мыс Фиолент	Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановлено.	СНТ Голубой залив ТСН "Планер" ТСН СНТ "Югрыбхолодфлот" СНТ "Сосновый бор" ТСН СНТ"Электрон" ТСН СНТ "Бентос" ТСН СНТ"ХЕРСОНЕС" СНТ "Дионис" ТСН СТ "Кристалл" ТСН "СНТ "Утес" ТСН СНТ "Ветеран" ТСН СТ "Ромашка" "Связист-2
11	ПС	ПС-6	02,15 2021.11.10	03,25 2021.11.10	г. Севастополь	Авария в сетях ООО Севастопольэнерго	Стадион КЧФ 4-Я Бастионная 32 ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
12	КЛ	ПС-8 л.12 КЛ-6 кВ ТП -544- ТП-254 каб.Б	15,41 2021.11.15	19,50 2021.11.15	г. Севастополь п. Любимовка	Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена	ул. Федоровская Качинское шоссе Мекензиевы горы СТСН "МИНЁР"
13	КВЛ	ТП-916 откл В.В. в сторону ТП-964 КВЛ 6 кВ ТП-1162-ТП-457	09,07 2021.11.16.	11,30 2021.11.16. 16,40 2021.11.16.	г. Севастополь ул. Шабалина	Обрыв воздушной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена	Монастырское шоссе х. Отрадный ТСН СНТ "Чайка" ТСН "Берёзка" Ул. Шабалина СТСН "Черноморец" СНТСН "Южный" ТСН "Садовод" ТСН СНТ "СОЛНЕЧНЫЙ" ООО "ЮГИНЕРТТРАНССЕ РВИС" Ул. Лесхозная ТСН СНТ "Зеленстрой" ТСН СТ "ОТРАДНЫЙ"

**Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)**

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
14	КЛ	ПС-15 л28	09,30 2021.11.24.	10,55 2021.11.21.	г. Севастополь б. Стрелецкая	Повреждения в сетях ФГУП 102ПЭС Минобороны не выявлено.	ул. Дыбенко ул. Гагарина ООО Магазин «Восток» ул. Коралловая, 135 ООО «Астелит»
15	КЛ	ПС-15 л.28-ТП-233	22,58 2021.11.24.	23,43 2021.11.24.	г. Севастополь б. Стрелецкая	Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановлено	ул. Дыбенко ул. Гагарина ООО Магазин «Восток» ул. Коралловая, 135 ООО «Астелит»
16	КЛ	ПС-15 л.32 КЛ-6 кВ ТП-33023-ТП-2103	22,58 2021.11.24.	01,16 2021.11.25.	г. Севастополь б. Стрелецкая	Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановлено	ООО «Рэд-пройс-6» ООО «Грей» Хутор Пятницкого СТ «Инициатор» СТ «Инициатор»
19	КЛ	РП-8	19,00 2021.11.29	21,50 2021.11.29	г. Севастополь р-н Максимова дачи	Повреждения в сетях ФГУП 102ПЭС Минобороны не выявлено.	СТ "Сапун-гора" ТСН "Монастырский - ДИС-3" 7 км Балаклавского шоссе, ул. Связистов
20	КЛ	ПС-20	19,30 2021.11.29	22,50 2021.11.29	г. Севастополь р-н Балаклавы	Повреждения в сетях ФГУП 102ПЭС Минобороны не выявлено.	Ул. Калича ЗАО «Гидросервис» ИФНС Балаклавского района СТ «Благодатный» гр. Чухнюк И.В. ООО "Марин-Сервис" ООО "Аквалайн плюс" гр. Чумак Р. В. ул. Историческая,6 ООО «Золотой символ» ЧП «Бам» ЧП Лобач «Татьянин мыс» Пл. 1 мая, 5 ул.Назукина, 47 ООО «Хелиган» ОК СТ «Тагма Крым» ОК "ИЗ "Солнышко"

**Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)**

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
21	КЛ	ПС-6 л.19 КЛ-6 кВ ТП-166-ТП-20	10,55 2021.12.01	15,10 2021.12.01	г. Севастополь	Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановлено	ООО ССК "Газрегион" ГУПС "Севастополь Телеком" ООО "К-ТЕЛЕКОМ"
22	КЛ	ПС-6	15,40 2021.12.02	16,50 2021.12.02	г. Севастополь	Авария в сетях ООО Севастопольэнерго	
23	КВЛ	КВЛ ПС-7 л.13- ТП-2073	10,28 2021.12.07	21,31 2021.12.07	г. Севастополь Фиолент	Выход из строя концевой муфты, оборудование восстановлено	СТ «Союз»
24	КЛ	ПС-20 л.23 КЛ-6 кВ ТП-2112-РП-47 КЛ-6кВ379-РП-47 каб. Б	10,45 2021.12.08	13,45 2021.12.08	г. Севастополь Фиолент	Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена	шоссе ТСН "СНТ "Первомайское-1" ИП Назимок И.А. ТСН "Первомайское" СТ "Старт" ООО "Ямалспецстрой" СТ "Теремок"
25	КЛ	ПС-16 л.24 КЛ-10 кВ ТП-248-ТП-2104	10,20 2021.12.09	16,35 2021.12.09	г. Севастополь б. Козачья	Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена	ТСН "Пилот" Улица Рубежная ТСН СТ "Сатурн" ул Военных Строителей ТСН "ВОЕННЫХ СТРОИТЕЛЕЙ 10/6" ОК ЖСК "Морской-1" ТСН "Пилот" ПК "РСК "Рашад"
26	КЛ	ПС-6 л.19	09,40 2021.12.13	11,12 2021.12.13	г. Севастополь	Авария в сетях ООО Севастопольэнерго	

Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
27	КЛ	ПС-7 л.5 КЛ-6 кВ ТП-198-ТП-1157	18,12 2021.12.15	12,25 2021.12.16	г. Севастополь Фиолент	Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановлено	Монастырское шоссе СТ "Шхуна" СТ "Луч" СТ Электрон ТСН "СТ" Чайка-Убо" ТСН "СТ 'Фортуна' ТСН 'Афганец' ООО"МАЯК" ТСН СТ 'Атлантика-3' ТСН"СНТ" Конус' ТСН СНТ "Рассвет" ТСН "СТ" Фотон" СТ"Статистик" ТСН СНТ "Мечта" ООО НЛП Водограй СНТ "Муссон" ОК "Портал" СТ "Маяк-2" ТСН "Новый Фиолент" ТСН "СТ Фиолент" ДНТ "СТ "Муссон" ТСН "СТ "КАРАВАЙ" СНТ СН "Планер-2" ТСН СН"КАТЮША" ПК "СТ "Бриз" ПК "Авто" ТСН "Луч"
28	КЛ	ПС-5 л.54 КВЛ-6 кВ ТП-490-ТП-1963	20,35 2021.12.15	22,30 2021.12.16	г. Севастополь Фиолент	Выход из строя концевой муфты, оборудование восстановлено	СНТ Голубой залив ТСН "Планер" ТСН СНТ "Югрьбхолодфлот" СНТ "Сосновый бор" ТСН СНТ"Электрон" ТСН СНТ "Бентос" ТСН СНТ"ХЕРСОНЕС" СНТ "Дионис" ТСН СТ "Кристалл" ТСН "СНТ "Утес" ТСН СНТ "Ветеран" ТСН СТ "Ромашка" "Связист-2"

Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
29	КЛ	ТП-916 откл В.В. в сторону ТП-964	14,20 2021.12.16	14,20 2021.12.16	г. Севастополь ул. Шабалина	Повреждения в сетях ФГУП 102ПЭС Минобороны не выявлено.	Монастырское шоссе х. Отрадный ТСН СНТ "Чайка" ТСН "Берёзка" Ул. Шабалина СТСН "Черноморец" СНТСН "Южный" ТСН "Садовод" ТСН СНТ "СОЛНЕЧНЫЙ" ООО "ЮГИНЕРТТРАНССЕ РВИС" Ул. Лесхозная ТСН СНТ "Зеленстрой" ТСН СТ "ОТРАДНЫЙ"
30	КЛ	ПС-3 л.15 КВЛ ТП-909-ТП-1452	18,06 2021.12.17	21,55 2021.12.17	г. Севастополь ул. Горпищенко	Обрыв опорного изолятора в следствии не благоприятных погодных условий (ветровая нагрузка) линия восстановлена	ГП "Витязь" ПГК "Радар" ПКИЗ "Подводник" ТСН "Радар-С" ООО "Кедр" ул.6-я Радарная ул. Генерала Мельника ТСН "СТ "Здоровье" ЖСК "Тополёк -2" ТСН "Ветеран" ТСН СТ "Аленушка" проезд Редутный ул. Ардивизионовская ТСН "СНТ "Родничок " Тупик Ромашковый , СНТ "Подводник ЖСК "Романсеро" ООО УК "ИНТЕРУЮТ" ООО "Альфатруппинвест"

Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
31	КЛ	ПС-3 л.15 КЛ ТП-119-ТП-1464	09,55 2021.12.18	13,25 2021.12.18	г. Севастополь ул. Горпищенко	Выход из строя концевой муфты, оборудование восстановлено	ГП "Витязь" ПГК "Радар" ПКИЗ "Подводник" ТСН "Радар-С" ООО "Кедр" ул.6-я Радарная ул. Генерала Мельника ТСН "СТ "Здоровье" ЖСК "Тополёк -2" ТСН "Ветеран" ТСН СТ "Аленушка" проезд Редутный ул. Артдивизионовская ТСН "СНТ "Родничок " Тупик Ромашковский , СНТ "Подводник ЖСК "Романсеро" ООО УК "ИНТЕРУЮТ" ООО "Альфагруппинвест"
32	ПС	ПС-7л.5	09,55 2021.12.18	13,25 2021.12.18	г. Севастополь Фиолент	Повреждения в сетях ФГУП 102ПЭС Минобороны не выявлено	Монастырское шоссе СТ "Шхуна" СТ "Луч" СТ Электрон ТСН "СТ" Чайка-Убо" ТСН "СТ 'Фортуна' ТСН 'Афганец' ООО"МАЯК" ТСН СТ 'Атлантика-3' ТСН"СНТ" Конус' ТСН СНТ "Рассвет" ТСН "СТ" Фотон" СТ"Статистик" ТСН СНТ "Мечта" ООО НЛП Водограй СНТ "Муссон" ОК "Портал" СТ "Маяк-2" ТСН "Новый Фиолент" ТСН "СТ Фиолент" ДНТ "СТ "Муссон"

Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
							ТСН "СТ "КАРАВАЙ" СНТ СН "Планер-2" ТСН СН"КАТЮША" ПК "СТ "Бриз" ПК "Авто" ТСН "Луч"
33	ПС	ПС-7л.5	12,14 2021.12.19	14,52 2021.12.21	г. Севастополь Фиолент	Повреждения в сетях ФГУП 102ПЭС Минобороны не выявлено	Монастырское шоссе СТ "Шхуна" СТ "Луч" СТ Электрон ТСН "СТ" Чайка-Убо" ТСН "СТ 'Фортуна' ТСН 'Афганец' ООО"МАЯК" ТСН СТ 'Атлантика-3' ТСН"СНТ" Конус' ТСН СНТ "Рассвет" ТСН "СТ" Фотон" СТ"Статистик" ТСН СНТ "Мечта" ООО НЛП Водограй СНТ "Муссон" ОК "Портал" СТ "Маяк-2" ТСН "Новый Фиолент" ТСН "СТ Фиолент" ДНТ "СТ "Муссон" ТСН "СТ "КАРАВАЙ" СНТ СН "Планер-2" ТСН СН"КАТЮША" ПК "СТ "Бриз" ПК "Авто" ТСН "Луч"
34	ПС	ПС-3 л.15	10,15 2021.12.20	13,20 2021.12.20	г. Севастополь ул. Горпищенко	Повреждения в сетях ФГУП 102ПЭС Минобороны не выявлено	ГП "Витязь" ПГК "Радар" ПКИЗ "Подводник" ТСН "Радар-С" ООО "Кедр" ул.6-я Радарная ул Генерала Мельника ТСН "СТ "Здоровье" ЖСК "Тополёк -2"

Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
							ТСН "Ветеран" ТСН СТ "Аленушка" проезд Редутный ул. Артдивизионовская ТСН "СНТ "Родничок " Тупик Ромашковский , СНТ "Подводник ЖСК "Романсеро" ООО УК "ИНТЕРУЮТ" ООО "Альфагруппинвест"
35	ПС	ПС-3 л.15 КЛ-6 кВ ТП-1451-ТП-33012	10,15 2021.12.20	10,15 2021.12.20	г. Севастополь ул. Горпищенко	Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена	ГП "Витязь" ПГК "Радар" ПКИЗ "Подводник" ТСН "Радар-С" ООО "Кедр" ул.6-я Радарная ул Генерала Мельника ТСН "СТ "Здоровье" ЖСК "Тополёк -2" ТСН "Ветеран" ТСН СТ "Аленушка" проезд Редутный ул. Артдивизионовская ТСН "СНТ "Родничок " Тупик Ромашковский , СНТ "Подводник ЖСК "Романсеро" ООО УК "ИНТЕРУЮТ" ООО "Альфагруппинвест"
36	КЛ	КВЛ-6 кВ ТП-909-ТП1452	04,35 2021.12.22	10,30 2021.12.22	г. Севастополь ул. Горпищенко	Обрыв опорного изолятора в следствии не благоприятных погодных условий (ветровая нагрузка) линия восстановлена	ГП "Витязь" ПГК "Радар" ПКИЗ "Подводник" ТСН "Радар-С" ООО "Кедр" ул.6-я Радарная ул Генерала Мельника ТСН "СТ "Здоровье" ЖСК "Тополёк -2"

Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителей услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
							ТСН "Ветеран" ТСН СТ "Аленушка" проезд Редутный ул. Артдивизионовская ТСН "СНТ "Родничок " Тупик Ромашковый , СНТ "Подводник ЖСК "Романсеро" ООО УК "ИНТЕРУЮТ" ООО "Альфагруппинвест"
37	КЛ	ПС-5 л.54 КЛ-6 кВ ТП-490-КТП- 33002	21,57 2021.12.22	23,30 2021.12.22	г. Севастополь Фиолент	Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановлено	СНТ Голубой залив ТСН "Планер" ТСН СНТ "Югрыбхолодфлот" СНТ "Сосновый бор" ТСН СНТ "Электрон" ТСН СНТ "Бентос" ТСН СНТ "ХЕРСОНЕС" СНТ "Дионис" ТСН СТ "Кристалл" ТСН "СНТ "Утес" ТСН СНТ "Ветеран" ТСН СТ "Ромашка" "Связист-2"
38	КТП	КТП-1452	14,03 2021.12.23	17,45 2021.12.23	г. Севастополь Дергачи	Ремонт силового трансформатора	С/Т Аленушка, Ул. Редутная, ул.Артдивизионная

Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС
За IV квартал 2021г. (г. Севастополь)

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
39	КЛ	ПС-3 л.15 КЛ-6 кВ ТП-1451-ТП-33012	12,03 2021.12.24	13,23 2021.12.24	г. Севастополь ул. Горпищенко	Механическое повреждение кабельной линии в ходе проведения несогласованных работ сторонней организацией, линия восстановлена	<p>ГП "Витязь" ПСК "Радар" ПКИЗ "Подводник" ТСН "Радар-С" ООО "Кедр" ул.6-я Радарная ул.Генерала Мельника ТСН "СТ "Здоровье" ЖСК "Тополёк -2" ТСН "Ветеран" ТСН СТ "Аленушка" проезд Редутный ул. Ардивизионовская ТСН "СНТ "Родничок " Тупик Ромашковый , СНТ "Подводник ЖСК "Романсеро" ООО УК "ИНТЕРУЮТ" ООО "Альфагруппинвест"</p>
40	КЛ	ПС-15 л.17 КЛ-6 кВ ТП-140-ТП-220	19,00 2021.12.24	22,15 2021.12.24	г. Севастополь б. Стрелецкая	Выход из строя соединительной муфты, оборудование восстановлено	<p>Леси Украинки СТ «Ротор-2» СТ «Ротор-1» СТ «Ротор-4» Ул.Дыбенко ул.Авиаторов Рыбачий причал</p>
41	ТП	ПС7-л.11 ТП-954	20,07 2021.12.24	01,58 2021,12,25	г. Севастополь Фиолент	Замена силового трансформатора	<p>Фиолентовское шоссе Шоссе Монастырское СТСН 'Водолаз' ООО "К-ТЕЛЕКОМ" ТСН "Луч" ТСН "СНТ" Дельфин" ТСН СТСН"Успех ТСН "СТ "МИЛОСЕРДИЕ</p>

**Перечень аварийных ситуаций и их ликвидация в сетях ФГУП 102 ПЭС Минобороны России
за IV квартал 2021 г. (Республика Крым)**

№ п/п	Электросетевой объект	Диспетчерское наименование Отключенного оборудования	Время и дата начала прекращения передачи электрической энергии по местному времени.	Время и дата восстановления режима потребления электрической энергии потребителями услуг.	Населенный пункт	Причина и последующие мероприятия	Физические потребители услуг, юридические потребители услуг.
1	КВЛ	Кабельный ввод 10кВ в П/С Дюрмень от ВЛ-10кВ П/С Дюрмень л.33 – ТП-11	02.10.2021	05.10.2021	Республика Крым, гора Дюрмень	Выход из строя кабельной линии 10кВ, линия восстановлена	Бытовые потребители отсутствуют
2	КВЛ	ВЛ-10кВ П/С Дюрмень л.35 – ТП-12	05.10.2021	06.10.2021	Республика Крым, гора Дюрмень	Обрыв провода в следствии неблагоприятных погодных условий (ветровая нагрузка), линия восстановлена	Бытовые потребители отсутствуют
3	КЛ	КЛ-10кВ, ЦРП-1 – ТП-21 (Ф1043)	10.10.21	16:00 13.10.21	Витино	Выход из строя ТП1 в ЦРП-1 и концевой муфты в ТП-21	Бытовые потребители отсутствуют
4	КЛ	КЛ-10кВ, ТП-11 – ТП-16	12.10.21	16:20 14.10.21	Витино	Выход из строя КЛ-10кВ	Бытовые потребители отсутствуют
5	КЛ	КЛ-10кВ, ТП-3 – ТП-11	12:30 18.10.21	14:15 19.10.21	Витино	Выход из строя КЛ-10кВ	Бытовые потребители отсутствуют
6	КЛ	КЛ-10кВ, РУ-10 – Тр-1, ТП-62	14.10.21	30.10.21	Южная коса Мирный	Повреждение ПК к Тр-1 и выход из строя КЛ-10кВ	СК «Черноморец»
7	КЛ	КЛ-10кВ ТП-2 – ТП-18	16.11.2021	25.11.2021	Республика Крым, пгт. Кировское	Выход из строя кабельной линии 10кВ, линия восстановлена	Бытовые потребители отсутствуют
8	КВЛ	КВЛ-10кВ, Л-2 ПС «Красносельское», оп. № 62 – оп. № 108 – ТП-24	11:35 30.11.21	20:30 30.11.21	Тарханкут	Разрушение опорного изолятора оп.№ 95	Бытовые потребители отсутствуют
9	КВЛ	КВЛ-10кВ, Л-1 ПС «Красносельское», ТП-295	19:30 30.11.21	20:30 30.11.21	Тарханкут	Пропадание питания в сети Черноморского РЭС	ул. Тарханкутская д. 5, 9, 10, 26, 29Г, 30, 30Г, 31Г, 33А, 34, 35
10	КВЛ	ВЛ-10кВ П/С Дюрмень л.33 – ТП-11	01.12.2021	01.12.2021	Республика Крым, гора Дюрмень	Обрыв провода в следствии неблагоприятных погодных условий (ветровая нагрузка), линия восстановлена	Бытовые потребители отсутствуют
11	КЛ	КЛ-10кВ, РУ-10 – Тр-2, ТП-62	18:40 05.12.21	15:45 09.12.21	Южная коса Мирный	Повреждение ПК к Тр-2, выход из строя КЛ-10кВ и опорных изоляторов ВЛ-16	СК «Черноморец»
12	КЛ	1) КЛ-10кВ, Ф1038, ЦРП-1 – ТП-8, Витино 2) СМВ, ЦРП-1, Витино	14:35 22.12.21	20:01 22.12.21	Витино	Короткое замыкание в РУ-0,4 ТП-3	Бытовые потребители отсутствуют
13	КВЛ	ВЛ-10кВ П/С Чауда л.3 – ТП-10	28.12.2021	28.12.2021	Республика Крым, мыс. Чауда	Обрыв провода и опорного изолятора в следствии неблагоприятных погодных условий (ветровая нагрузка), линия восстановлена	Бытовые потребители отсутствуют

Начальник ОДС

А.А. Медведев

