

Утверждаю
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 Гаврисенко А.Л.
 2017 г.



План-график на ноябрь 2017 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№ п/п	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответствен- ный
	Устранение замечаний по листам осмотров				
1	ВЛ 0,4 кВ в ТП-223 ф.11 ул. Челюкова, 22/16	01.11.17	30.11.17	ТО, установить защиту каб. вводов на оп.№1. Обновить нумерацию и оперативные надписи, плакаты на опорах.	Максимов Л.А.
2	ТП-223	01.11.17	30.11.17	Убрать в защиту КЛ-0,4 кВ (закопать) в охранной зоне ТП-223	Максимов Л.А.
3	РП-9	01.11.17	30.11.17	Провести ремонт двери РУ-6 кВ РП-9 (забить или заменить).	Плиньский В.А.
	Производственный участок №1, 2 (Тариф 2017)				
4	ТП-252 Севастополь	01.11.17	30.11.17	ТО эл. оборудования.	Подрядная организация
5	ТП-292 Севастополь	01.11.17	30.11.17	тек. ремонт строительной части, ТО.	Подрядная организация
6	ТП-544 Севастополь	01.11.17	30.11.17	кап. ремонт стронт. части, ТО.	Подрядная организация
7	ТП-189 Севастополь	01.11.17	30.11.17	кап. ремонт стронт. части, ТО.	Подрядная организация
8	ТП-863 Севастополь	01.11.17	30.11.17	кап. ремонт стронт. части, ТО.	Подрядная организация
	Производственный участок №3 (Тариф 2017)				
9	КТП-404 Керчь	01.11.17	30.11.17	тек. ремонт стронт. части, ТО. Реконструкция РУ 6 кВ.	Подрядная организация
	Производственный участок №4 (Тариф 2017)				
10	ТП-2 Межгорье	01.11.17	30.11.17	текущий, кап. ремонт стронт. части, ТО.	Подрядная организация
11	ТП-4 Зеленогорск	01.11.17	30.11.17	текущий, кап. ремонт стронт. части, ТО.	Подрядная организация
12	ТП-21 Новоозерное	01.11.17	30.11.17	текущий ремонт стронт. части, ТО.	Подрядная организация
13	КТП-557 гора Костель, г. Алушта	01.11.17	30.11.17	текущий ремонт стронт. части, ТО.	Подрядная организация
	Восстановительные работы				
14	ВЛ-10 кВ Р-66 – ТП-653	01.11.17	30.11.17	Ремонт опоры №28 7 (бетонирование), оп. 26 – выравнивание.	Максимов Л.А.
15	ВЛ-10 кВ РП-70 – ТП-76 Меганом	01.11.17	30.11.17	Ремонт РЛНД, лабораторные испытания	Пеликурцев О.Ю.
16	ВЛ-10 кВ ТП-1277 – МТП-6 Перевальное	01.11.17	30.11.17	Выправка опор	Сутулин А.С.
17	КЛ-10 кВ ТП-101 – ТП-316 Элеваторы	01.11.17	30.11.17	Ремонт, лабораторные испытания	Сутулин А.С.
18	КЛ-10 кВ ПС-16 л.36– ТП-1188	01.11.17	30.11.17	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
19	КЛ-6 кВ ТП-201 – ТП-1188	01.11.17	30.11.17	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
20	КЛ-6 кВ ТП-63 – ТП-163 каб. Б	01.11.17	30.11.17	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
21	КЛ-6 кВ ПС-5 л. 45 – ТП-1054	01.11.17	30.11.17	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.

22.	КЛ-10 кВ КТП-2042 — ТП-924	01.11.17	30.11.17	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
23.	КЛ-10 кВ КТП-2086 — ТП-925	01.11.17	30.11.17	Ремонт, лабораторные испытания	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
	Журнал дефектов ОДС				
24.	ТП-316 Севастополь	01.11.17	30.11.17	В помещении РУ-10 кВ установить на петли счетное ограждение. Покраска всех ячеек. Замена деревянной двери РУ-6 кВ на металлическую. Побелка фасада с обновлением оперативных надписей. Покраска дверей и обновление плакатов и оперативных надписей. ТО и лаб. Испытания.	Медведев А.А., Плинский В.А., Шарипов Р.М.
25.	ТП-318 Севастополь	01.11.17	30.11.17	Замена деревянной двери сил. тр-ра на металлическую. Побелка фасада с обновлением оперативных надписей. Покраска дверей и обновление плакатов и оперативных надписей. ТО и лабораторные испытания.	Медведев А.А., Плинский В.А., Шарипов Р.М.
26.	ТП-161	01.11.17	30.11.17	ТО, ремонт ВН к КТП-992, замена дугогасящих камер.	Медведев А.А.
27.	КТП-528	01.11.17	30.11.17	ТО, ремонт ячейки ВН к ТП-131, ремонт подгоревших контактов ВН, чистка от гари, сажи, покраска КТП, обновление надписей и плакатов, лаб. испытания.	Максимов Л.А., Шарипов Р.М.
28.	ТП-106	01.11.17	30.11.17	ТО, ремонт ВН к ТП-1502	Медведев А.А.
29.	ТП-142	01.11.17	30.11.17	ТО, ремонт секционного ВН между II и III секциями РУ-6 кВ, плохо фиксируется.	Медведев А.А.
30.	ТП-954	01.11.17	30.11.17	ТО, ремонт, побелка РУ 0,4 кВ	Максимов Л.А.
31.	ТП-466	01.11.17	30.11.17	ТО, ремонт РУ 0,4кВ, замена главного рубильника.	Медведев А.А.
32.	ТРП-48	01.11.17	30.11.17	ТО, ремонт МВ яч.16 к КТП-1838, не отключается привод.	Медведев А.А.
33.	ТРП-43	01.11.17	30.11.17	ТО, ремонт привода ВН к П/С-19	Медведев А.А.
34.	ТП-20	01.11.17	30.11.17	ТО, ремонт контакта в ЗУ «В».	Медведев А.А.
35.	КТП-1253	01.11.17	30.11.17	ТО, нанести оперативные надписи.	Медведев А.А.
36.	ТП-924	01.11.17	30.11.17	ТО силового тр-ра, подтекает со шпильки «О» масло.	Медведев А.А., Шарипов Р.М.
37.	ТП-47	01.11.17	30.11.17	ТО, ремонт в РУ-0,4 кВ ТГ расцепителя, РУ-6 кВ РВ.	Медведев А.А.
38.	КТП-1967	01.11.17	30.11.17	ТО, ремонт двери к РУ-6 кВ, ВН к КТП-2123	Медведев А.А.
39.	ТП-225	01.11.17	30.11.17	ТО, РУ-6 кВ ремонт ВН к КТП-33.	Медведев А.А.

 / Р.М. Шарипов /
 / Р.З. Хисамутдинов /
 / Л.А. Максимов /
 / А.В. Глоба /
 / В.А. Плинский /
 / А.А. Медведев /

« _ » _____ 17г.
 « _ » _____ 17г.
 « _ » _____ 17г.
 « _ » _____ 17г.
 « 1 » XI 17г.
 « _ » _____ 17г.

/ Начальник ПТО



Гуров А.В.