

Утверждаю
 главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России
 А.Л. Гаврисенко
 "30" 06 2020 года



План-график на август 2020 года
 по аварийным ремонтам, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям
 электрооборудования, воздушных и кабельных линий ФГУП 102 ПЭС Минобороны России

№	Вид работ	Дата начала работ	Дата окончания работ	Ответственные лица
Ремонтно-восстановительные работы				
1	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-1170 - ТП-1056	03.08.2020 г.	07.08.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
2	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-131 - ТП-136	03.08.2020 г.	07.08.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
3	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 10 кВ ПС-16 (л.29) ЦРП-0	03.08.2020 г.	22.08.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
4	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ТП-143 - ЗРУ-6 кВ (л. 11) объекта "К" Севастопольской ТЭЦ	03.08.2020 г.	28.08.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
5	Произвести ремонт и лабораторные испытания кабельной линии 6 кВ ПС-11 - ТП-536	03.08.2020 г.	28.08.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
Текущие ремонты				
1	Произвести техническое обслуживание силового трансформатора ТМ-180 КТП-33030	03.08.2020 г.	07.08.2020 г.	Ващенко В.В.
2	Произвести замену кабельной перемычки 6 кВ силового трансформатора №2 ТП-92	03.08.2020 г.	07.08.2020 г.	Максимов Л.А.
3	Произвести смывку, окраску несанкционированных надписей и рисунков на фасаде КТП-33028	03.08.2020 г.	07.08.2020 г.	Максимов Л.А.
4	Произвести санитарную очистку и осуществить покос травы в охранной зоне КТП-2103	03.08.2020 г.	07.08.2020 г.	Максимов Л.А.
5	Произвести замену петли двери в РУ-6 кВ КТП-2073	03.08.2020 г.	24.08.2020 г.	Максимов Л.А.
6	Произвести регулировку выключателя нагрузки в РУ-6 кВ ТП-777 в сторону ТП-773 (каб. "А"). Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора ТП-777	03.08.2020 г.	24.08.2020 г.	Плинский В.А.
7	Произвести ремонт выключателя нагрузки в РУ-6 кВ ТП-773 в сторону ТП-776. Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора ТП-773	03.08.2020 г.	24.08.2020 г.	Плинский В.А.
8	Произвести регулировку выключателя нагрузки в РУ-6 кВ ТП-1053 в сторону КТП-562. Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора ТП-1053	03.08.2020 г.	24.08.2020 г.	Максимов Л.А.
9	Произвести замену концевой муфты на оп.№1 воздушной линии ВЛ-6 кВ ПС-7 (л.13) - КТП-2073.	03.08.2020 г.	24.08.2020 г.	Максимов Л.А. Ващенко В.В.
10	Произвести санитарную очистку и осуществить покос травы в охранной зоне ТП-196	03.08.2020 г.	28.08.2020 г.	Плинский В.А.
11	Произвести санитарную очистку и осуществить покос травы в охранной зоне ТП-887	03.08.2020 г.	28.08.2020 г.	Плинский В.А.
12	Произвести нумерацию опор воздушной линии ВЛ-0,4 кВ КТП-1866	03.08.2020 г.	28.08.2020 г.	Плинский В.А.
13	Произвести ремонт анципфы силового трансформатора ТП-892. Произвести техническое обслуживания РУ-6 кВ, РУ-0,4 кВ и силового трансформатора ТП-892	03.08.2020 г.	28.08.2020 г.	Плинский В.А.

Начальник ПТО

А.В. Глоба