

Утверждаю
 Главный инженер
 ФГУП 102 ПЭС
 Минобороны России

Гаврисенко А.Л.
 2017 г.

« 20 » / 08 / 2017

**План-график на август 2017 г.
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России**

№ пп	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответственный
	Устранение замечаний по листам осмотров				
1	ВЛ 0,4 кВ в ТП-223 ф.11 ул. Челюкова, 22/16	01.08.17	31.08.17	ТО, установить защиту каб. вводов на оп.№1. Обновить нумерацию и оперативные надписи, плакаты на опорах.	Плинский В.А.
	Производственный участок №1, 2 (Тариф 2017)				
2.	ТП-116 Севастополь	01.08.17	31.08.17	Тех. ремонт строительной части, ТО	Плинский В.А. Подрядная организация
3.	ТП-252 Севастополь	01.08.17	31.08.17	ТО эл. оборудования.	Плинский В.А. Подрядная организация
4.	ТП-292 Севастополь	01.08.17	31.08.17	тех. ремонт строительной части, ТО.	Плинский В.А. Подрядная организация
5.	ТП-544 Севастополь	01.08.17	31.08.17	кап. ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А. Подрядная организация
6.	ТП-43 Севастополь	01.08.17	31.08.17	кап. ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А. Подрядная организация
7.	ТП-253 Севастополь	01.08.17	31.08.17	ТО электрооборудования.	Плинский В.А. Подрядная организация
	Производственный участок №3 (Тариф 2017)				
8.	ТП-280 Феодосия	01.08.17	31.08.17	тех. ремонт строит. части, ТО. Ремонт кровли.	Пеликурцев О.Ю., Подрядная организация
9.	КТП-404 Керчь	01.08.17	31.08.17	тех. ремонт строит. части, ТО. Реконструкция РУ 6 кВ.	Пеликурцев О.Ю., Подрядная организация
	Производственный участок №4 (Тариф 2017)				
10.	ТП-41 Новоозерное	01.08.17	31.08.17	текущий, кап. ремонт строит. части, ТО.	Сутулин А.С., Подрядная организация
11.	ТП-42 Новоозерное	01.08.17	31.08.17	текущий, кап. ремонт строит. части, ТО.	Сутулин А.С., Подрядная организация
12.	ТП-21 Новоозерное	01.08.17	31.08.17	текущий ремонт строит. части, ТО.	Сутулин А.С., Подрядная организация
13.	КТП-1125 Уютное	01.08.17	31.08.17	текущий ремонт строит. части, ТО.	Сутулин А.С., Подрядная организация
14.	ТП-251 Уютное	01.08.17	31.08.17	ТО эл. оборуд., лаб. исп.	Сутулин А.С., Подрядная организация
	Восстановительные работы				
15.	ВЛ-10 кВ РП-70 – ТП-76 Меганом	01.08.17	31.08.17	Ремонт РЛНД, лабораторные	Пеликурцев О.Ю.

				испытания	
16.	КЛ-6 кВ ТП-281 – ТП-274 Феодосия	01.08.17	31.08.17	Ремонт, лабораторные испытания	Петликурцев О.Ю.
17.	КЛ-6 кВ ТП-20 – ТП-225	01.08.17	31.08.17	Ремонт, лабораторные испытания	Петликурцев О.Ю.
18.	КЛ-6 кВ ТП-1007 – ТП-2035	01.08.17	31.08.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А., Шарипов Р.М.
19.	КЛ-6 кВ ТП-254 – ТП-544	01.08.17	31.08.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А., Шарипов Р.М.
20.	КЛ-6 кВ ТП-1954 – ТП-1968 каб. А	01.08.17	31.08.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А., Шарипов Р.М.
21.	КЛ-0,4 кВ ТП-1954 – ж.д. ул. Фадеева 20	01.08.17	31.08.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А., Шарипов Р.М.
22.	КЛ-6 кВ ПС-12 – ТП-97 (каб. Б)	01.08.17	31.08.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А., Шарипов Р.М.
23.	КЛ-6 кВ ПС-6 – ТП-66 каб. А	01.08.17	31.08.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А., Шарипов Р.М.
24.	КЛ-6 кВ ТРП-29 – ТП-349	01.08.17	31.08.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А., Шарипов Р.М.
25.	КЛ-6 кВ ТП-189 – ТП-195	01.08.17	31.08.17	Ремонт, лабораторные испытания (вынос)	Плинский В.А., Шарипов Р.М.
	Журнал дефектов ОДС				
26.	ТП-316 Севастополь	01.08.17	31.08.17	В помещении РУ-10 кВ установить на петли сетчатое ограждение. Покраска всех ячеек. Замена деревянной двери РУ-6 кВ на металлическую. Побелка фасада с обновлением оперативных надписей. Покраска дверей и обновление плакатов и оперативных надписей. ТО и лаб. Испытания.	Медведев А.А., Плинский В.А., Шарипов Р.М.
27.	ТП-318 Севастополь	01.08.17	31.08.17	Замена деревянной двери сил. тр-ра на металлическую. Побелка фасада с обновлением оперативных надписей. Покраска дверей и обновление плакатов и оперативных надписей. ТО и лабораторные испытания.	Медведев А.А., Плинский В.А., Шарипов Р.М.
28.	ТП-653 Севастополь	01.08.17	31.08.17	Замена нижней петли на двери РУ-10 кВ. ТО и лабораторные испытания. Демонтировать алюминиевые перемычки на главном распределителе, взамен установить панель с предохранителями 250 А. Обеспечить токовую защиту сил. тр-ра со стороны РУ-0,4 кВ.	Медведев А.А., Плинский В.А., Шарипов Р.М.
29.	ТП-161	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт ВН к КТП-992, замена дугогасящих камер.	Медведев А.А.
30.	КТП-528	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт ячейки ВН к ТП-131, ремонт подгоревших контактов ВН, чистка от сажи, покраска КТП, обновление надписей и плакатов, лаб. испытания.	Медведев А.А., Шарипов Р.М.
31.	ТП-106	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт ВН к ТП-1502	Медведев А.А.
32.	ТП-142	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт секционного ВН между II и III секциями РУ-6 кВ, плохо фиксируется.	Медведев А.А.
33.	ТП-954	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт, побелка РУ 0,4 кВ	Медведев А.А.
34.	ТП-466	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт РУ 0,4кВ, замена главного рубильника.	Медведев А.А.
35.	ТРП-48	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт МВ яч.16 к КТП-1838, не отключается привод.	Медведев А.А.
36.	ТРП-43	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт привода ВН к П/С-19	Медведев А.А.
37.	ТП-43	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт ВН к РП-2	Медведев А.А.
38.	ТП-128	01.08.17	31.08.17	ТО, Ремонт всех ВН.	Медведев А.А.
39.	ТП-44	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт ВН к ТП-43	Медведев А.А.
40.	ТП-805	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт РВ к ТП-871	Медведев А.А.
41.	ТП-228	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт двери в РУ-6 кВ, приварить ушки для замка.	Медведев А.А.
42.	ТП-1173	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт двери в РУ-6 кВ, приварить верхнюю петлю, ремонт ВН к ПС-11, опер. перекл.	Медведев А.А.
43.	ТП-190	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт ВН к ТП-120, каб. Б, ремонт строительной части.	Медведев А.А., Подрядная организация.
44.	ТП-20	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт контакта в ЗУ «В».	Медведев А.А.
45.	КТП-992	01.08.17	31.08.17	ТО, регулировка ВН	Медведев А.А.
46.	ПС-21	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт привода ЗУ в линии 35 кВ. ВН 6 кВ плохо включается	Медведев А.А.

47.	КТП-1253	01.08.17	31.08.17	ТО, нанести оперативные надписи.	Медведев А.А.
48.	ТП-837	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт ВН к ТП-133	Медведев А.А.
49.	ТП-924	01.08.17	31.08.17	ТО силового тр-ра, подтекает со шпильки «0» масло.	Медведев А.А. Шарипов Р.М.
50.	ТП-47	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт в РУ-0,4 кВ Т1 расцепителя, РУ-6 кВ РВ.	Медведев А.А.
51.	КТП-1967	01.08.17	31.08.17	ТО, ремонт двери к РУ-6 кВ, ВН к КТП-2123	Медведев А.А.
52.	ТП-102	01.08.17	31.08.17	ТО, РУ-6 кВ дверь отломана нижняя петля.	Медведев А.А.
53.	ТП-14 Новофедоровка	01.08.17	31.08.17	Ремонт кровли.	Сутулин А.С.
54.	ТП-225	01.08.17	31.08.17	ТО, РУ-6 кВ ремонт ВН к КТП-33.	Медведев А.А.

_____ /Р.М. Шарипов/
 _____ /Р.З. Хисамутдинов /
 _____ /Л.А. Максимов/
 _____ /А.В. Глоба/
 _____ /В.А. Плиньский/
 _____ /А.А. Медведев/

« » _____ 17г.
 « » _____ 17г.
 « » _____ 17г.
 « » _____ 17г.
 « » _____ 17г.
 « » _____ 17г.

Начальник ПТО



Гуров А.В.