

Утверждаю  
 Главный инженер  
 ФГУП 102 ПЭС  
 Минобороны России

Гаврисенко А.Л.  
 « 21 » 06 2017 г.



**План-график на июль 2017 г.  
 по капитальным, аварийным, текущим ремонтам, лабораторным испытаниям в  
 ТП и на КЛ ФГУП 102 ПЭС Минобороны России**

№ пп	Наименование	Дата нач.	Дата окон.	Вид работы	Ответствен- ный
	<b>Устранение замечаний по листам осмотров</b>				
1	ВЛ 0,4 кВ в ТП-223 ф.11 ул. Челюкова, 22/16	01.07.17	31.07.17	ТО, установить защиту каб. вводов на оп.№1. Обновить нумерацию и оперативные надписи, плакаты на опорах.	Плинский В.А.
	<b>Производственный участок №1, 2 (Тариф 2017)</b>				
2.	ТП-116 Севастополь	01.07.17	31.07.17	Тек. ремонт строительной части, ТО	Плинский В.А. Подрядная организация
3.	ТП-252 Севастополь	01.07.17	31.07.17	ТО эл. оборудования.	Плинский В.А. Подрядная организация
4.	ТП-292 Севастополь	01.07.17	31.07.17	тек. ремонт строительной части, ТО.	Плинский В.А. Подрядная организация
5.	ТП-544 Севастополь	01.07.17	31.07.17	кап. ремонт строит. части, ТО.	Плинский В.А. Подрядная организация
6.	ТП-43 Севастополь	01.07.17	31.07.17	кап. ремонт стронт. части, ТО.	Плинский В.А. Подрядная организация
7.	ТП-253 Севастополь	01.07.17	31.07.17	ТО электрооборудования.	Плинский В.А. Подрядная организация
	<b>Производственный участок №3 (Тариф 2017)</b>				
8.	ТП-280 Феодосия	01.07.17	31.07.17	тек. ремонт стронт. части, ТО. Ремонт кровли.	Пеликурцев О.Ю., Подрядная организация
9.	КПП-404 Керчь	01.07.17	31.07.17	тек. ремонт стронт. части, ТО. Реконструкция РУ 6 кВ.	Пеликурцев О.Ю., Подрядная организация
	<b>Производственный участок №4 (Тариф 2017)</b>				
10.	ТП-41 Новоозерное	01.07.17	31.07.17	текущий, кап. ремонт стронт. части, ТО.	Сутулин А.С., Подрядная организация
11.	ТП-42 Новоозерное	01.07.17	31.07.17	текущий, кап. ремонт стронт. части, ТО.	Сутулин А.С., Подрядная организация
12.	ТП-21 Новоозерное	01.07.17	31.07.17	текущий ремонт стронт. части, ТО.	Сутулин А.С., Подрядная организация
13.	КПП-1125 Уютное	01.07.17	31.07.17	текущий ремонт стронт. части, ТО.	Сутулин А.С., Подрядная организация
14.	ТП-251 Уютное	01.07.17	31.07.17	ТО эл. оборуд., лаб. исп.	Сутулин А.С., Подрядная организация
	<b>Восстановительные работы</b>				
15.	ВЛ-10 кВ РП-70 – ТП-76 Меганом	01.07.17	31.07.17	Ремонт РЛНД, лабораторные	Пеликурцев О.Ю.

				испытания	
16.	КЛ-6 кВ ТП-281 – ТП-274 Феодосия	01.07.17	31.07.17	Ремонт, лабораторные испытания	Пеликурцев О.Ю.
17.	КЛ-6 кВ ТП-78 – КТП-99 Феодосия	01.07.17	31.07.17	Ремонт, лабораторные испытания	Пеликурцев О.Ю.
18.	КЛ-6 кВ ПС-8 – ТП-880	01.07.17	31.07.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
19.	КЛ-6 кВ ТП-844 – ТП-880	01.07.17	31.07.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
20.	КЛ-6 кВ ТП-802 – ТП-889	01.07.17	31.07.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
21.	КЛ-6 кВ ТП-1954 – ТП-1968 каб. А	01.07.17	31.07.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
22.	КЛ-0,4 кВ ТП-1954 – ж.д. ул. Фадеева 20	01.07.17	31.07.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
23.	КЛ-6 кВ ПС-12 – ТП-97 (каб. Б)	01.07.17	31.07.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
24.	КЛ-6 кВ ПС-6 – ТП-66 каб. А	01.07.17	31.07.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
25.	КЛ-6 кВ ТРП-29 — ТП-349	01.07.17	31.07.17	Ремонт, лабораторные испытания	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
26.	КЛ-6 кВ ТП-189 — ТП-195	01.07.17	31.07.17	Ремонт, лабораторные испытания (вынос)	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
	Журнал дефектов ОДС				
27.	ТП-316 Севастополь	01.07.17	31.07.17	В помещении РУ-10 кВ установить на петли сетчатое ограждение. Покраска всех ячеек. Замена деревянной двери РУ-6 кВ на металлическую. Побелка фасада с обновлением оперативных надписей. Покраска дверей и обновление плакатов и оперативных надписей. ТО и лаб. Испытания.	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
28.	ТП-318 Севастополь	01.07.17	31.07.17	Замена деревянной двери сил. тр-ра на металлическую. Побелка фасада с обновлением оперативных надписей. Покраска дверей и обновление плакатов и оперативных надписей. ТО и лаб. Испытания.	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
29.	ТП-653 Севастополь	01.07.17	31.07.17	Замена нижней петли на двери РУ-10 кВ. ТО и лабораторные испытания. Демонтировать алюминиевые перемычки на главном расцепителе, взамен установить панель с предохранителями 250 А. Обеспечить токовую защиту сил. тр-ра со стороны РУ-0,4 кВ.	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
30.	ТП-161	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт ВН к КТП-992, замена дугогасящих камер.	Плинский В.А.
31.	КТП-528	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт ячейки ВН к ТП-131, ремонт подгоревших контактов ВН, чистка от грязи, сажи, покраска КТП, обновление надписей и плакатов, лаб. испытания.	Плинский В.А. Шарипов Р.М.
32.	ТП-106	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт ВН к ТП-1502	Плинский В.А.
33.	ТП-142	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт секционного ВН между II и III секциями РУ-6 кВ, плохо фиксируется.	Плинский В.А.
34.	ТП-954	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт, побелка РУ 0,4 кВ	Плинский В.А.
35.	ТП-466	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт РУ 0,4кВ, замена главного рубильника.	Плинский В.А.
36.	ТРП-48	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт МВ яч.16 к КТП-1838, не отключается привод.	Плинский В.А.
37.	ТРП-43	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт привода ВН к ПС-19	Плинский В.А.
38.	ТП-43	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт ВН к РП-2	Плинский В.А.
39.	ТП-128	01.07.17	31.07.17	ТО, Ремонт всех ВН.	Плинский В.А.
40.	ТП-44	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт ВН к ТП-43	Плинский В.А.
41.	ТП-805	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт РВ к ТП-871	Плинский В.А.
42.	ТП-228	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт двери в РУ-6 кВ, приварить ушки для замка.	Плинский В.А.
43.	ТП-1173	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт двери в РУ-6 кВ, приварить верхнюю петлю, ремонт ВН к ПС-11, опер. перекл.	Плинский В.А.
44.	ТП-190	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт ВН к ТП-120, каб. Б, ремонт строительной части.	Плинский В.А., Подрядная организация.
45.	ТП-20	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт контакта в ЗУ «В».	Плинский В.А.
46.	КТП-992	01.07.17	31.07.17	ТО, регулировка ВН	Плинский В.А.

47.	ПС-21	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт привода ЗУ в линии 35 кВ. ВН 6 кВ плохо включается	Плинский В.А.
48.	КТП-1253	01.07.17	31.07.17	ТО, нанести оперативные надписи.	Плинский В.А.
49.	ТП-837	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт ВН к ТП-133	Плинский В.А.
50.	ТП-924	01.07.17	31.07.17	ТО силового тр-ра, подтекает со шпильки «Ф» масло.	Шарипов Р.М.
51.	ТП-47	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт в РУ-0,4 кВ Т1 расцепителя, РУ-6 кВ РВ.	Плинский В.А.
52.	КТП-1967	01.07.17	31.07.17	ТО, ремонт двери к РУ-6 кВ, ВН к КТП-2123	Плинский В.А.
53.	ТП-102	01.07.17	31.07.17	ТО, РУ-6 кВ дверь отломана нижняя петля.	Плинский В.А.
54.	ТП-14 Новофедоровка	01.07.17	31.07.17	Ремонт кровли.	Сутулин А.С.
55.	ТП-225	01.07.17	31.07.17	ТО, РУ-6 кВ ремонт ВН к КТП-33.	Плинский В.А.,

\_\_\_\_\_ / Р.М. Шарипов /  
 \_\_\_\_\_ / Р.З. Хисамутдинов /  
 \_\_\_\_\_ / Л.А. Максимов /  
 \_\_\_\_\_ / А.В. Глоба /  
 \_\_\_\_\_ / В.А. Плинский /

«\_\_» \_\_\_\_\_ 17г.  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 17г.  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 17г.  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 17г.  
 «\_\_» \_\_\_\_\_ 17г.

Начальник ПТО



Гуров А.В.