

Расчёт стоимости реконструкции ТП-406 (2х1000 кВА)
с применением УНЦ, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ
от 8 февраля 2016 г. N 75

Таблица Т-3 (прим.)

УНЦ КТП киоскового типа (тыс. руб.)

Измеритель: 1 ед.

Расценка Т3-15

5 743 x1= 5743

НДС 18% тыс. руб. 1033,74

ВСЕГО тыс.руб. 6776,74

К таблицам Т-3 - Т-6. В УНЦ КТП, УНЦ РП включено: стоимость оборудования (КТП (РП) (в том числе приборы учета и измерения электроэнергии), разъединитель на опоре), стоимость строительно-монтажных работ с учетом стоимости используемого материала (устройство фундамента, опорных металлоконструкций, заземления), стоимость проектно-изыскательских работ, стоимость подготовки и благоустройства территории, а также сопутствующие затраты

Инженер-сметчик



С. С.Валюкова

Расчёт стоимости строительства КЛ-10 кВ КТП-2109 - КТП-562
кабелем АСБл-10 3х240 мм²
с применением УНЦ, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ
от 8 февраля 2016 г. N 75

Таблица К-1	УНЦ КЛ (с алюминиевой жилой) (тыс. руб.)
Расценка К1-08-1 6	Измеритель: 1 км по трассе 2421х0,350= 847,35
Таблица К-3	УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншеи) (тыс. руб)
Расценка К3-01-1(2)	Измеритель: 1 км по трассе 591х0,350= 206,85
Таблица П-5	Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ (тыс. руб.)
Расценка П5-01	Измеритель: 1 км по трассе 611х0,350= 213,85

ИТОГО тыс.руб.: 1268,05

НДС 18% тыс. руб. 228,249

ВСЕГО тыс.руб. 1496,299

Инженер-сметчик



С. С.Валюкова

Расчёт стоимости строительства КЛ-10 кВ КТП-1969 - КТП-1970
кабелем АСБл-10 3х240 мм²
с применением УНЦ, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ
от 8 февраля 2016 г. N 75

Таблица К-1	УНЦ КЛ (с алюминиевой жилой) (тыс. руб.)
Расценка К1-08-1 6	Измеритель: 1 км по трассе 2421х1= 2421
Таблица К-3	УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншеи) (тыс. руб.)
Расценка К3-01-1(2)	Измеритель: 1 км по трассе 591х1= 591
Таблица П-5	Затраты на проектно-изыскательские работы для КЛ (тыс. руб.)
Расценка П5-01	Измеритель: 1 км по трассе 611х1= 611

ИТОГО тыс.руб.: 3623

НДС 18% тыс. руб. 652,14

ВСЕГО тыс.руб. 4275,14

Инженер-сметчик



С. С.Валюкова

4
Расчёт стоимости строительства КЛ-6 кВ ТП-744 - ТП-745 кабелем АСБл-10 3х150 мм²
(перекладка ВЛ-6 кВ в кабельную линию)

с применением УНЦ, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ
от 8 февраля 2016 г. N 75

Таблица К-1

УНЦ КЛ (с алюминиевой жилой) (тыс. Руб.)

Расценка К1-06-1 6

Измеритель: 1 км по трассе

2026х3,480= 7050,48

Таблица К-3

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншеи) (тыс. руб)

Расценка К3-01-1(2)

Измеритель: 1 км по трассе

591х3,480= 2056,68

Таблица П-5

Затраты на проектно-изыскательские работы
для КЛ (тыс. руб.)

Расценка П5-01

Измеритель: 1 км по трассе


611х3,480= 2126,28

ИТОГО тыс.руб.: 11233,44

НДС 18% тыс. руб. 2022,0192

ВСЕГО тыс.руб. 13255,4592

Инженер-сметчик



С. С.Валюкова

Расчёт стоимости строительства КЛ-6 кВ ТП-943 - КТП-33001 кабелем АСБл-6 3х120 мм²
с применением УНЦ, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ
от 8 февраля 2016 г. N 75

Таблица К-1

УНЦ КЛ (с алюминиевой жилой) (тыс. Руб.)

Расценка К1-05-1 6

Измеритель: 1 км по трассе

1667х2,5= 4167,5

Таблица К-3

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншеи) (тыс. руб)

Расценка К3-01-1(2)

Измеритель: 1 км по трассе

591х2,5= 1477,5

Таблица П-5

Затраты на проектно-изыскательские работы
для КЛ (тыс. руб.)

Расценка П5-01

Измеритель: 1 км по трассе

611х2,5= 1527,5

ИТОГО тыс.руб.: 7172,5

НДС 18% тыс. руб. 1291,05

ВСЕГО тыс.руб. 8463,55

Инженер-сметчик

С. С.Валюкова

Расчёт стоимости строительства КЛ-6 кВ ПС-7 - ТП-954 кабелем АСБл-10 3х150 мм²
с применением УНЦ, утверждённых приказом Министерства энергетики РФ
от 8 февраля 2016 г. N 75

Таблица К-1

УНЦ КЛ (с алюминиевой жилой) (тыс. руб.)

Измеритель: 1 км по трассе

Расценка К1-06-1 6

2026х1,484= 3006,584

Таблица К-3

УНЦ на подготовку места прокладки КЛ (траншеи) (тыс. руб.)

Измеритель: 1 км по трассе

Расценка К3-01-1(2)

591х1,484= 877,044

Таблица П-5

Затраты на проектно-изыскательские работы
для КЛ (тыс. руб.)

Измеритель: 1 км по трассе

Расценка П5-01

611х1,484= 906,724

ИТОГО тыс.руб.: 4790,352

НДС 18% тыс. руб. 862,26336

ВСЕГО тыс.руб. 5652,61536

Инженер-сметчик



С. С.Валюкова

Приложение к _____

Реконструкция ЛЭП-6 кВ ТП-315 - ТП-301 г. Балаклава
(наименование стройки)

ЛОКАЛЬНАЯ СМЕТА №

на реконструкцию линии электропередач ЛЭП-6 кВ ТП-315 - ТП-301
(наименование работ и затрат, наименование объекта)

Основание
Сметная стоимость 11678106 руб.
Составлен(а) в текущих ценах по состоянию на 1 кв. 2018 г.

№ п/п	Наименование работ	Обоснование цены	Ед. изм.	Кол-во	Цена за единицу, руб.	Стоимость работ, руб.
1	2	3	4	5	6	7
Раздел 1. ВЛ-6 кВ						
2	Демонтаж ВЛ, напряжение 10 кВ: 1 цель	УНЦ(2015)-Д1-01-1	1 км	2,55	92000	234600
1	Проектно-изыскательские работы для ВЛ: напряжение 6-20 кВ, протяженность (по трассе) 5 км	УНЦ(2015)-ПЗ-01	1 единица	1	510000	510000
4	ВЛ 10(6)-750 кВ в одноцепном исполнении, Республика Крым и г. Севастополь: напряжение 10(6) кВ, диапазон сечений фазного провода 50-120 мм2, количество проводов в фазе 1	УНЦ(2015)-Л1-86-1	1 км	2,55	1910000	4870500
Раздел 2. КЛ-6 кВ						
5	КЛ (с алюминиевой жилой), сечение жилы 240 мм, напряжение: 6 кВ	УНЦ(2015)-К1-08-1	1 км по трассе	1,2	2366000	2839200
6	Подготовка места прокладки КЛ (траншеи), напряжение 6-10 кВ, количество прокладываемых цепей КЛ: 1 шт.	УНЦ(2015)-КЗ-01-1	1 км трассы	1,2	591000	709200
7	Проектно-изыскательские работы для КЛ: напряжение 10(6) кВ	УНЦ(2015)-П5-01	1 км по трассе	1,2	611000	733200
Итого прямые затраты по смете						9896700

1	2	3	4	5	6	7
Итого по смете:						
Укрупненные нормативы цены типовых технологических решений капитального строительства объектов электроэнергетики в части объектов электросетевого хозяйства.						
Итого						9896700
НДС 18%						9896700
ВСЕГО по смете						1781406
						11678106

Составил:  инженер-сметчик С. С. Валюкова
подпись (должность Ф.И.О. контактный телефон)

Проверил: _____ главный инженер А. Л. Гаврисенко